

Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „wykonanie przeglądów instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach KaOSG.”

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu Cywilnego.

I. Określenie przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach KaOSG.
2. Terminy oraz miejsce wykonania przeglądu przedstawione są w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zakres prac :
 - sprawdzenie systemu sygnalizacji pożaru (4 przeglądy w roku – co kwartał);
 - sprawdzenie systemu oddymiania (2 przeglądy w roku co 6 miesięcy);
 - badanie czujek jonizacyjnych (1 raz w roku na 1 budynku);
 - spisanie protokołów z wykonanych czynności;
4. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
 - 50413200-5 – usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu gaśniczego.

II. Czas realizacji zamówienia.

1. Wszystkie przeglądy winny zostać wykonane w terminie i częstotliwości podanej w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Pierwszy przegląd musi zostać wykonany do 27 lutego 2026 r.

III. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

1. Cena brutto – 100 %.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której Wykonawca przedstawi najniższą cenę (razem cena brutto) jednocześnie spełniając wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym.

IV. Sposób przygotowania ofert.

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty wariantowej.
7. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty dojazd do miejsca wykonania przeglądu jak również zawrzeć wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
8. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

V. Termin i sposób składania ofert.

1. Termin składania ofert: do dnia **19 stycznia 2026 r. do godz. 10.00**. Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.
2. Miejsce składania ofert: Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz.

3. Sposób składania ofert:
- a) mailem na adres: anna.wisniowska2@strazgraniczna.pl lub ewelina.lelito@strazgraniczna.pl
- b) pocztą (decyduje czas otrzymania oferty zgodny z pkt. V.1) na adres podany w punkcie V.2.
4. W przypadku złożenia oferty mailem Wykonawca powinien potwierdzić jej otrzymanie przez Zamawiającego pod numerem telefonu: 502 039 341 (kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00)

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Osoba wykonująca przegląd musi posiadać wymaganą wiedzę z zakresu przeglądów, obsługi technicznej i napraw instalacji oraz posiada wszelkie uprawnienia wymagane przez producenta systemu.
2. Osoba wykonująca przedmiotową usługę musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych w razie konieczności przedstawi dokumenty potwierdzające.
3. Osoba wykonująca przegląd ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowo wykonanego przeglądu oraz za uszkodzenia powstałe podczas wykonywania przeglądu oraz posiada ważne ubezpieczenie w tym zakresie.

VII. Warunki realizacji zamówienia.

1. Przeglądy będą wykonane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu przeglądu z wyprzedzeniem dwu dniowym – powiadomienie drogą telefoniczną lub mailową.
2. Zamawiający zapewni ze swojej strony bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
3. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po jego zrealizowaniu, po przedstawieniu protokołów z wykonanych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami (każdorazowo po wykonaniu kwartalnego przeglądu) na podstawie faktury VAT.
4. Koszty związane z dojazdem do miejscowości wykonania przeglądu leżą po stronie Wykonawcy.
5. Zakres prac o którym mowa w § 2 projektu umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać z wykorzystaniem własnego potencjału ludzkiego i technicznego niezbędnego do prawidłowego i starannego wykonania usługi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami)

VIII. Pozostałe warunki.

1. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania oferty najkorzystniejszej, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom postępowania.
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Oddziału.

6. Zamawiający zastrzega możliwość poprawy oczywistych omyłek rachunkowych w złożonych ofertach.
7. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

IX. Informacje końcowe.

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego:
Anna Wiśniowska: anna.wisniowska2@strazgraniczna.pl nr tel. 502 039 341
Ewelina Lelito: ewelina.lelito@strazgraniczna.pl nr tel. 502 039 341 (kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00).
2. Wykonawcy składający oferty zostaną poinformowani o udzieleniu zamówienia. Informację o udzieleniu zamówienia Zamawiający umieszcza na stronie internetowej znajdującej się pod adresem <http://www.karpacki.strazgraniczna.pl>.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej określanych jako „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 - a) Administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu bezpośrednio od osób fizycznych jest Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz,
 - b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Karpackim Oddziale SG jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mail: iod.woi.kaosg@strazgraniczna.pl, tel. 18 415 30 34,
 - c) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umowy,
 - d) odbiorcami w/w danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 - e) ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 - f) obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy,
 - g) na stronie internetowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania, zostanie umieszczona informacja o udzieleniu zamówienia, która obejmuje dane firmy i ofertę cenową,
 - h) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
 - i) osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 - na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych*,
 - na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- j) - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

X. Załączniki.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Harmonogram przeglądów systemów ppoż. w KaOSG

Załącznik nr 3 - projekt umowy

NACZELNIK
Wydziału Techniki i Zapobiegania
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu
por. SG Grzegorz OLSZOWY
13 STY. 2026

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Miejscowość, data.....

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

Ja / My niżej podpisany/podpisani

działając w imieniu i na rzecz

REGON..... Nr NIP.....

nr telefonu..... nr faxu..... e-mail.....

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr ogłoszone przez Karpacki Oddział
Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu składam/składamy niniejszą ofertę:

1. Oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto:

Lp.	Nazwa Systemu:	Ilość wszystkich przeglądów w roku:	Ilość budynków:	Rodzaj wykonywanego przeglądu:	Cena za I kwartał:	Cena za II kwartał:	Cena za III kwartał:	Cena za IV kwartał:
1	System sygnalizacji pożaru	4	8	Raz na kwartał				
2	System oddymiania	2	w I kwartale 1; w II kwartale 4; w III kwartale 1; w IV kwartale 4;	Raz na 6 miesięcy				
3	Czujki jonizacyjne	1	1	Raz w roku	-	-	-	
					RAZEM CENA BRUTTO:			
								

(cena zamówienia wraz z dojazdem do miejsca wykonywania Zamawiającego)

2. Czas realizacji przedmiotu zamówienia:

- wszystkie przeglądy winny zostać wykonane w terminie i częstotliwości podanej w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Oświadczam/y, że:

- posiadam/my wymaganą wiedzę z zakresu przeglądów, obsługi technicznej i napraw instalacji oraz posiadamy wszelkie uprawnienia wymagane przez producenta systemu.
- posiadam/my poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych w razie konieczności przedstawi dokumenty potwierdzające.
- ponoszę/ponosimy pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowo wykonanego przeglądu oraz za uszkodzenia powstałe podczas wykonywania przeglądu oraz posiada ważne ubezpieczenie w tym zakresie.
- zapoznałem/zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i przyjmuję/przyjmujemy go bez uwag zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- posiadamy/nie posiadamy* subkonta (płatności dzielonej),
- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania(licencję/koncesję*)
- posiadamy wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, posiadamy wiedzę i doświadczenie, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenia zamówienia w niniejszym postępowaniu.**

Załącznikami do niniejszej oferty są:

-

.....
(podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

*niewłaściwe skreślić

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Harmonogram przeglądów systemów zabezpieczeń ppoż. w KaOSG w roku 2026 (zgodnie z cyklem przeglądów
luty, maj, sierpień, listopad)**

4 x SSP, 2 x oddymianie, bud 6 1 x badanie czujek jonizacyjnych

1. Budynek nr 1. – ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 – 33-300 Nowy Sącz

Lp.	Nazwa systemu:	Nazwa instalacji/urządzenia:	Ilość:	Rodzaj wykonywanego przeglądu:
1	system sygnalizacji pożaru	centrala pożarowa Esser IQ8 control	2 kpl.	Raz na kwartał (I kwartał – luty) (II kwartał-maj) (III kwartał-sierpień) (IV kwartał-listopad)
2		Akumulator / Inny / 12V, 12 Ah	4 szt.	
3		Punktowa czujka wielosensorowa / ESSER by Honeywell / IQ8 O2T /	39 szt.	
4		Ręczny ostrzegacz pożarowy – adresowalny / ESSER by Honeywell / IQ8 /	12 szt.	
5		sygnalizator akustyczny	7 szt.	
6		Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych / MERAWEX Sp.z o.o. / ZSP135-DR /	3 szt.	
7		Akumulator / Inny / 12V, 17Ah	6 szt.	
1	system oddymiania	centrala oddymiania D+H RZN 4404-K	1 kpl.	Raz na 6 miesięcy (II kwartał-maj) (IV kwartał-listopad)
2		optyczna czujka dymu / LEP / OSD 23 /	1 szt.	
3		Akumulator / Inny / 12V 3,2Ah	2 szt.	
4		przycisk oddymiania RT 42	2 szt.	
5		okno oddymiające z siłownikami	4 szt.	

2. Budynek 2 - ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 – 33-300 Nowy Sącz

Lp.	Nazwa systemu:	Nazwa instalacji/urządzenia:	Ilość:	Rodzaj wykonywanego przeglądu:
1	system oddymiania	centrala pożarowa D+H 4408M	1 kpl.	Raz na 6 miesięcy (II kwartał-maj) (IV kwartał-listopad)
2		optyczna czujka dymu z gniazdem POLON- ALFA DOR- 40	12 szt.	
3		Przycisk przewietrzania LT 43- U	1 szt.	
4		Ręczne przycisk oddymiania D+H RT 42	11 szt.	
5		Wentylatory oddymiające Marventa ORVN 315/135-8/F400	10 szt.	
6		Okna oddymiające	2 szt.	
7		Okna dachowe oddymiające z siłownikami	3 szt.	

3. Budynek 4 – ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 – 33-300 Nowy Sącz

Lp.	Nazwa systemu:	Nazwa instalacji/urządzenia:	Ilość:	Rodzaj wykonywanego przeglądu:
1	system oddymiania	centrala oddymiania Mercor 9705	1 kpl.	Raz na 6 miesięcy (II kwartał-maj) (IV kwartał-listopad)
2		Akumulator / Inny / 12V, 3,6 Ah	2 szt.	
3		optyczna czujka dymu z gniazdem	1 szt.	
4		Przycisk przewietrzania	1 szt.	
5		Przycisk oddymiania GE Aritech	2 szt.	
6		okno oddymiające z siłownikami	2 szt.	

4. Budynek warsztatowo- garażowy nr 5 – ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 – 33-300 Nowy Sącz

Lp.	Nazwa systemu:	Nazwa instalacji/urządzenia:	Ilość:	Rodzaj wykonywanego przeglądu:
1	system sygnalizacji pożaru	centrala pożarowa Sagitta ASP 100+	1 kpl.	Raz na kwartał (I kwartał – luty) (II kwartał-maj) (III kwartał-sierpień) (IV kwartał-listopad)
2		analogowa optyczna czujka dymu z gniazdem SLR- E	36 szt.	
3		Czujka dymu EX	2 szt.	
4		przycisk ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP)	7 szt.	
5		sygnalizator akustyczny	1 szt.	
6		Akumulator / Inny / 12V, 7Ah	2 szt.	

5. Budynek nr 6. – ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 – 33-300 Nowy Sącz (dodatkowo w IV kwartale – badanie czujek jonizacyjnych)

Lp.	Nazwa systemu:	Nazwa instalacji/urządzenia:	Ilość:	Rodzaj wykonywanego przeglądu:
1	system sygnalizacji pożaru	centrala pożarowa Polon alfa CSP-35	1 kpl.	Raz na kwartał (I kwartał – luty) (II kwartał-maj) (III kwartał-sierpień) (IV kwartał-listopad)
2		analogowa optyczna czujka dymu DOR 35	6 szt.	
3		Jonizacyjna czujka dymu DIO 37	17 szt.	
4		przycisk ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP)	3 szt.	
5		sygnalizator akustyczny	1 szt.	
6		Akumulator / Inny / 12V, 7Ah	2 szt.	

6. Łądowisko dla śmigłowców. – ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 – 33-300 Nowy Sącz

Lp.	Nazwa systemu:	Nazwa instalacji/urządzenia:	Ilość:	Rodzaj wykonywanego przeglądu:
1	system sygnalizacji pożaru	centrala pożarowa Aritech	1 kpl.	Raz na kwartał (I kwartał – luty) (II kwartał-maj) (III kwartał-sierpień) (IV kwartał-listopad)
2		Akumulator / Inny / 12V, 7Ah	2szt.	
3		analogowa optyczna czujka dymu	26 szt.	
4		przycisk ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP)	5 szt.	
5		sygnalizator akustyczny	4 szt.	

7. Zakopane – ul. Przewodników Tatrzańskich 3 – 34-500 Zakopane

Lp.	Nazwa systemu :	Nazwa instalacji/urządzenia:	Ilość:	Rodzaj wykonywanych czynności
1	system sygnalizacji pożaru	centrala pożarowa Sagitta ASP 100+	1 kpl.	Raz na kwartał (I kwartał – luty) (II kwartał-maj) (III kwartał-sierpień) (IV kwartał-listopad)
2		Akumulator / Inny / 12V, 7Ah	2 szt.	
3		optyczna czujka dymu Hochiki SLR z modułem MA06	9 szt.	
4		przycisk ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP)	3 szt.	
5		sygnalizator akustyczny		
1	system oddymiania	centrala oddymiania MCR9705	1 kpl.	Raz na 6 miesięcy (I kwartał-luty) (III kwartał-sierpień)
2		optyczna czujka dymu SLR-E	1 szt.	
3		przycisk oddymiania RPO-1	1 szt.	
4		Przycisk przewietrzania	1 szt.	
5		klapa oddymiająca z siłownikami		

8. Kielce – ul. Kusocińskiego 51 – 25 - 045 Kielce

Lp.	Nazwa systemu:	Nazwa instalacji/urządzenia:	Ilość:	Rodzaj wykonywanego przeglądu:
1	system sygnalizacji pożaru	Centrala adresowalna GE Aritech 2X-F1-FB2-S-18	1 kpl.	Raz na kwartał (I kwartał – luty) (II kwartał-maj) (III kwartał-sierpień) (IV kwartał-listopad)
2		Akumulator / Inny / 12V, 7 Ah /	2 szt.	
3		Punktowa czujka dymu / GE Aritech / DP 2061N	7 szt.	
4		Ręczny ostrzegacz pożarowy – adresowalny / GE Aritech / DM2010	2 szt.	
5		Sygnalizator akustyczno-optyczny / GE Aritech / AS367	1 szt.	

9. Tarnów - ul. Zbylitowska 9 – 33-100 Tarnów

Lp.	Nazwa systemu:	Nazwa instalacji/urządzenia:	Ilość:	Rodzaj wykonywanych czynności
1	system sygnalizacji pożaru	Centrala pożarowa IQ8Control M	1 szt.	Raz na kwartał (I kwartał – luty) (II kwartał-maj) (III kwartał-sierpień) (IV kwartał-listopad)
2		Akumulator / Inny / 12V, 26Ah	2 szt.	
3		optyczna czujka dymu IQ8 O	153 szt.	
4		przycisk ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) IQ8 adresowalny	9 szt.	
5		Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych 24V IMAX b 5A, IMAX a 4A z akumulatorami 2x12V 18 Ah	2 szt.	
6		sygnalizator akustyczny	19 szt.	
1	system oddymiania	Centrala oddymiania 8A, 1 linia-2 grupy, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP	2 szt.	Raz na 6 miesięcy (II kwartał-maj) (IV kwartał-listopad)
2		Akumulator 5,0Ah/12V, bezobsługowy	4 szt.	
3		Ręczny przycisk oddymiania z sygnalizacją optyczno-akustyczną, natynkowy, kolor pomarańczowy, obudowa IP55	6 szt.	
4		Przycisk przewietrzania klawiaturowy z sygnalizacją diodową, natynkowy, 24VDC	2 szt.	
5		klapa odcinające ppoż.	4 szt.	

UMOWA Nr.....

W dniu w Nowym Sączu została zawarta umowa pomiędzy:
Karpackim Oddziałem Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz
reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**
a

zwanego w dalszej części **Wykonawcą**

o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach KaOSG znajdujących się w m. Nowy Sącz, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, w m. Zakopane, ul. Przewodników Tatrzańskich 3, w m. Kielce, ul. Kusocińskiego 51 oraz w m. Tarnów ul. Zbylitowska 9.

§ 2

1. Przegląd obejmuje :

- sprawdzenie systemu sygnalizacji pożaru (4 przeglądy w roku – co kwartał);
- sprawdzenie systemu oddymiania (2 przeglądy w roku co 6 miesięcy);
- badanie czujek jonizacyjnych (1 raz w roku na 1 budynku);
- spisanie protokołów z wykonanych czynności;

§3

1. Zakres prac o którym mowa w § 2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać z wykorzystaniem własnego potencjału ludzkiego i technicznego niezbędnego do prawidłowego i starannego wykonania usługi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami)
2. Osoba wykonująca przegląd posiada wymaganą wiedzę z zakresu przeglądów, obsługi technicznej i napraw instalacji oraz posiada wszelkie uprawnienia wymagane przez producenta systemu.
3. Osoba wykonująca przegląd ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowo wykonanego przeglądu oraz wszystkie uszkodzenia powstałe podczas wykonywania przeglądu oraz posiada ważne ubezpieczenie w tym zakresie.
4. Osoba wykonująca przedmiotową usługę posiada poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych, w razie konieczności przedstawi dokumenty potwierdzające.
5. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę podczas wykonywanych czynności jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, Wykonawca natychmiastowo poinformuje Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie dodatkowe koszty związane z dojazdem do miejsc wymienionych w załączniku nr 2 niniejszej umowy leżą po stronie Wykonawcy.

§4

1. Wartości umowy brutto zgodna ze złożoną ofertą wynosizł

- I kwartał -zł (słownie: złotych 00/100)

- II kwartał - zł (słownie: złotych 00/100)

- III kwartał - zł (słownie: złotych 00/100)

- IV kwartał - zł (słownie: złotych 00/100)

Wykonanie prac przeglądowych będzie udokumentowane protokołami z wykonania przeglądów. Protokół zostanie spisany po każdorazowym przeglądzie dla każdego budynku z osobna.

2. Do realizacji umowy strony wyznaczają osoby odpowiedzialne :

Ze strony Zamawiającego:

-

Ze strony Wykonawcy:

-

§5

1. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po jego zrealizowaniu, po odebraniu przez Zamawiającego protokołów z wykonanych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami (každorazowo po wykonaniu kwartalnego przeglądu) na podstawie faktury VAT. Płatność faktury 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu.
2. Fakturę należy wystawić na :
Karpacki Oddział SG
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
33-300 Nowy Sącz
NIP 734-353-96-76
3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający będzie regulował w terminie 21 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, z wykorzystaniem mechanizmu podzielnej płatności (dalej również MPP).
4. W przypadku gdy podany na fakturze rachunek bankowy nie spełnia warunków MPP, opóźnienie w dokonaniu płatności nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/ odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
5. Koszty manipulacyjne związane z błędnie podanym numerem konta ponosi Wykonawca.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia 30 listopada 2026 roku (nieprzekraczalny termin wykonania ostatniego przeglądu w IV kwartale).
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pierwszy przegląd systemów zabezpieczeń ppoż. do dnia 27 lutego 2026 r. Każdy kolejny zgodnie z harmonogramem – załącznik nr 2.
3. Wykonawca jest zobowiązany **powiadomić pisemnie Zamawiającego na 2 dni robocze przed planowanym przeglądem o dokładnym terminie jego wykonania.**

§ 7

1. Strony ustalają kary umowne za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki w realizacji warunków umowy, licząc od wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 Zamawiający wystawi notę zawierającą szczegółowe naliczenie wierzytelności z tytułu kar umownych oraz termin zapłaty.
4. W przypadku niezapłacenia w wyznaczonym terminie noty, o której mowa w ust. 3 Zamawiający dokona potrącenia z jakiegokolwiek wierzytelności Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego przez Zamawiającego powstałych wierzytelności w tym z tytułu kar umownych.
6. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne.

§ 8

Każda zmiana treści umowy musi być dokonana w formie pisemnej – aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

W przypadku zaistnienia sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, strony w pierwszej kolejności będą rozwiązywały je polubownie w drodze dwustronnych negocjacji, a w razie nie dojścia do porozumienia, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Harmonogram przeglądów systemów ppoż

Aneks do projektu umowy

14-870 RADCA PRAWNY

13.01.2026
mgr Wanda Respekta-Gancarz

